DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE



# Détection des essais nucléaires clandestins par la mesure des radioxénons atmosphériques

www.cea.fr

**DAM/DASE** 



#### **Contexte historique : la genèse du CTBT**

#### Historique



- ☐ 1993 : ouverture des négociations
- □ Résolution des Nations Unies le 10/09/1996 crée le CTBTO, siège à Vienne
- ☐ Ouverture à la **signature** et à la **ratification** des états (F:1996 et 1999)
- « Le traité entrera en vigueur 180 j après la ratification par les 44 états de l'Annexe 2 »






#### Au 01/03/17:

- **□ 183** états membres
- **□ 166** ratifications
- **□ 36** Annexe 2



#### **Contexte historique : la genèse du CTBT**

#### Régime de vérification



#### ARTICLE IV

#### **VERIFICATION**

#### A. GENERAL PROVISIONS

1. In order to verify compliance with this Treaty, a verification regime shall be established consisting of the following elements:

#### (a) An International Monitoring System;

- (b) Consultation and clarification:
- (c) On-site inspections; and
- (d) Confidence-building measures.


At entry into force of this Treaty, the verification regime shall be capable of meeting the verification requirements of this Treaty.

- ☐ 337 stations de détection (85% opérationnelles à ce jour)
- « Waveforms » : sismique, hydroacoustique, infrasons
- « Radionuclides » : aérosols, gaz rares (80+40, 12 gérées par F)



#### La détection des essais nucléaires


# Quels marqueurs pertinents pour la détection des essais nucléaires ?



- **□** Les meilleurs marqueurs :
  - Possèdent un rendement de fission élevé
  - ☐ Possèdent une **période assez courte** (j)
  - ☐ Sont **peu réactifs** avec leur environnement
  - $\Box$  Sont facilement détectables ( $\gamma$ )
  - ☐ Sont **discriminants** (civil *vs* militaire)



#### La détection des essais nucléaires






#### La détection des essais nucléaires


#### La problématique du bruit de fond

	Bq (Xe-133)
UPR	10 <sup>12</sup> /j
CNPE	109/tranche/j
Réacteurs recherche	<10 <sup>9</sup> /j
Hôpitaux	<10 <sup>6</sup> /j
Fukushima	<b>10</b> <sup>19</sup>
Explosion nucléaire	10 <sup>16</sup> /kT

☐ Certains rapports
isotopiques sont
caractéristiques d'une
explosion nucléaire.

□ <sup>133m</sup>Xe/<sup>133</sup>Xe □ <sup>135</sup>Xe/<sup>133</sup>Xe








#### Le réseau de surveillance international

#### Réseau gaz rares:






PRANCE OF THE PROPERTY OF THE

SPALAX station

- ☐ Cycles de prélèvement 12-24h
- ☐ Mesures *in-situ*
- Données brutes/analysées distribuées aux États Parties
- ☐ Taux de disponibilité >95%
- Capacité d'archivage des échantillons




#### Le réseau de surveillance international






#### Principe









#### Prélèvement



Compresseur à piston sec (10 bar - 30 m3/h)

# CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O Gaz enrichi N<sub>2</sub> + Xe






Enrichissement



Colonnes de charbon actif

Membranes de séchage et de perméation






#### Concentration








Caractéristique SPALAX NG	
Puissance électrique	6-7 kW
Volume d'air prélevé	240 m <sup>3</sup> /8h
Volume d'air traité	50 m <sup>3</sup> /8h
Volume de Xe produit	4 cm <sup>3</sup> /8h
Facteur d'enrichissement Xe	4 x 10 <sup>6</sup>
Facteur d'appauvrissement Rn	10 <sup>5</sup>



## **■** Intégration industrielle





Compresseurs



Cuve, membranes



Détection






## Système de détection


#### Caractéristiques des radioxénons

Isotope	T <sub>1/2</sub> (d)	γ (kev/%)	X-rays <sub>k</sub> (keV/%)	ec <sub>k,L</sub> (keV/%)	β (keV/%)
Xe-131m	11.9	163.9 / 2%	29.8 / 29%	129.4 / 61%	-
			29.5 / 15%	158.8 / 29%	
Xe-133m	2.2	233.2 / 10%	29.8 / 30%	198.7 / 64%	-
			29.5 / 16%	228.1 / 21%	
Xe-133	<b>e-133</b> 5.2 81.0 / 38%	31.0 / 64%	45.0 / 52%	0-346 keV	
			30.6 / 35%	75.6 / 8%	99%
Xe-135	0.38	249.8 / 90%	-	-	0-900 keV 96%

## Détection : $(\gamma-X) / (e^--\beta) / \mu$









PIPSBOX detector



#### Système de détection











#### MELANGE ETALON XE

#### Système de détection




#### Système de détection





#### **Performances globales**






#### Étalonnage du système de mesure

ETALON			
Nucléide	Activité (Bq) au 28/10/2014	Incertitude (k=1)	
<sup>131m</sup> <b>Xe</b>	75	7 %	
<sup>133</sup> Xe	100	6 %	
<sup>133m</sup> Xe	4,7	10 %	
<sup>135</sup> Xe	54	5 %	


		Rendement de détection	Incertitude
<sup>133</sup> Xe	81 keV (γ)	0,301	8%
	81 keV / ß	37,7 coups/s/kBq	8%



133111Xe	233 κεν (γ)	0,134	21%	
	29,7 keV / ec129 keV	34,0 coups/s/kBq	13%	
			!	
<sup>135</sup> Xe	250 keV (γ)	0,167	17%	(1)
	250 keV / ß	91,1 coups/s/kBq	9%	

□ Des standards xénon (mono/multi isotope) seraient les bienvenus!







# Merci pour votre attention!

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Centre de Bruyères-le-châtel | 91297 ARPAJON Cedex +33 (0)1 69 26 46 50 | F. +33 (0)1 69 26 70 65

Établissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

Direction des Applications Militaires
Département Analyse, Surveillance, Environnement
Service Radioanalyse, Chimie, Environnement